



BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

**Übersicht der zzt. gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
des DIBt für den gemeinsamen Betrieb von Lüftungsanlagen und Feuerstätten**

Stand : 30. Nov. 2009

Nach § 4 Absatz 2 der Muster-Feuerungsverordnung mit Stand Sept. 2007 darf die Betriebssicherheit von raumluftabhängigen Feuerstätten durch den Betrieb von Raumluf absaugenden Anlagen wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner nicht beeinträchtigt werden. Nach Nr. 1 gilt dies als erfüllt, wenn ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der Luft absaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird.

Nach Nr. 1.3.8 der Bauregelliste B Teil 2 benötigen „Eigenständige Sicherheitseinrichtungen zur Gewährleistung eines gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von Lüftungsanlagen und raumluftabhängigen Feuerstätten“ zur „Verhinderung eines gefährlichen Unterdruckes im Aufstellraum der Feuerstätte während des Betriebes der Feuerstätte“ und zur Gewährleistung der „Funktions-sicherheit“ eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Verwendbarkeitsnachweis nach der Landes-Bauordnung.

Nachfolgend sind die bisher erteilten bauaufsichtlichen Zulassungen des DIBt aufgeführt, wobei das DIBt nach Differenzdrucküberwachung und Positionsüberwachung unterscheidet.

Lfd. Nr.	Nummer	Gegenstand	Antragsteller	Gültigkeit	Art
1	Z-85.1-x	Zulassungen für Differenzdrucküberwachung			
1.1	Z-85.1-2	Differenzdruckschalter DS01	Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, 72070 Tübingen	10.12.2007 – 09.12.2012	Z
1.1-1	Z-85.1-2	Differenzdruckschalter DS01	Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, 72070 Tübingen	23.10.2008	Ä+E
1.2	Z-85.1-3	Luftdruckwächter P4 als eigenständige Sicherheitseinrichtung zur Gewährleistung eines gefahrlosen Betriebes von Lüftungsanlagen und raumluftabhängigen Feuerstätten	Erich Huber GmbH Feinwerktechnische Systeme Lise-Meitner-Straße 5 82216 Gernlinden	23.03.2009 – 31.03.2011	Z
1.3	Z-85.1-4	Leda-Unterdruck-Controller LUC	LEDA Werk GmbH & Co. KG Boeckhoff & Co. Groninger Str. 10 26789 Leer	13.05.2009 – 12.05.2014	Z

Lfd. Nr.	Nummer	Gegenstand	Antragsteller	Gültigkeit	Art
2	Z-85.2-x	Zulassungen für Positionsüberwachung			
2.1	Z-85.2-2	Sicherheits-Abluftsteuerung AS 4100	Protector GmbH An den Kolonaten 37 26160 Bad Zwischenahn	30.03.2006 – 29.03.2011	Z
2.2	Z-85.2-5	Funk-Abluft-Sicherheitsschalter BL 220 F – Sicherheitseinrichtung zur Gewährleistung eines gefahrlosen Betriebes von Lüftungsanlagen und raumluftabhängigen Feuerstätten	Broko GmbH Elektroproduktion und Vertrieb Max-Planck-Str. 5 85716 Unterschleissheim	19.08.2009 – 18.08.2014	Z

Legende:

Z = Zulassungsbescheid

P = Prüfzeugnis

PA = Prüfbescheid

Ä = Änderungsbescheid

V = Verlängerungsbescheid

E = Ergänzungsbescheid